新竹市東區高峰國民小學 110 學年度第一學期班級家長建言

班級家長建言內容	各處室回覆
<p>四忠</p> <p>1. 孩子反應飲水機供水不足，導致在學校要喝水時，飲水機都沒有水，希望學校能協助改善設備及解決問題。</p>	<p>總務處</p> <p>飲水機因需在機內將水煮沸再降至溫水，才能供學生飲用，若下課時間被飲用完，其生成仍需時間，建議如下：</p>
<p>五忠</p> <p>1. 飲水機水不足, 常常下課沒有水可以喝，天氣炎熱，各種團隊活動飲水很需要，期望學校能提供充足的用水。</p> <p>2. 冷氣常常開開關關, 設計不良，學生上課注意力易受影響(溫度未到無法開啟，開啟以後，又會因為室內溫度降低而關閉)</p>	<p>1. 到校前在家中預先裝滿水後，可達分流效果。</p> <p>2. 鄰近飲水機若飲用完畢可到其他大樓、科任教室內之飲水機取水。檢附全校可用之飲水機平面圖。</p> <p>3. 總務處會依經費以及用量考異，逐步改善設備。</p> <p>* 冷氣機的電源由感溫讀卡控制，其溫度範圍設定在 (2 8 度 - 2 6 度)，若斷電則表示室溫已低於 2 6 度，請各班將冷氣機設定在 2 7 度，就能避免因溫度低於下限而停止供電。</p>
<p>六孝</p> <p>1. 飲水機量不足，孩子經常反映沒水喝，能否班班有飲水機？</p>	<p>則表示室溫已低於 2 6 度，請各班將冷氣機設定在 2 7 度，就能避免因溫度低於下限而停止供電。</p>
<p>二孝</p> <p>1. 廁所與飲水機設置壁掛式酒精感應供給器，以做好防疫工作。</p>	<p>1. 在廁所以肥皂洗手清潔防疫效果更佳，請宣導孩子常用肥皂洗手。</p>

四忠

1. 國小學生在早上入校時，有義工家長及學校老師協助量測體溫，但是 7:40 之後，義工家長及老師撤崗之後，許多幼兒園或更晚入校的學生，皆未通過量測體溫，也沒有看到警衛或有相關的防疫措施，擔心有防疫的漏洞，危及校園師生的健康。能否請學校端能更有效的管控這一部分。

五忠

1. 高峰館灰塵很多，尤其二樓的部分，孩子進行球隊訓練，怕影響呼吸道健康，家長端可提供人力及財力的協助，請學校儘量降低高峰館灰塵。

2. 請問本學期會開課後社團嗎？

二孝

1. 廁所與飲水機設置壁掛式酒精感應供給器，以做好防疫工作。

2. 隔板材質不好，請問市府是否會再提供不一樣的隔板嗎？

學務處

1. 幼兒園入園後會在園門口再量過後入園。

2. 晚到之學生可至健康中心前量測體溫或於班級量測（每班均有額溫槍可使用）且每天班級皆會繳交體溫量測表。

1. 高峰館已有安排班級打掃，籃球隊練球前亦會先打掃過後再練球。

2. 因應防疫規定，校內空間不外借，故尚無法開設。

1. 班級均備有酒精供孩子使用。

2. 目前未接到相關訊息。

四仁

雖然這次因為疫情而改為線上班親會，但
意外發現其實若是一個熟悉的班級了(例
如是下學期了)，這樣的線上方式其實真
的滿方便的！謝謝！

謝謝家長支持。